

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI
No. CIG 0105/13



Manufacturer / Producent
Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, POLAND

Production place / Miejsce produkcji
Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Certification body / Jednostka certyfikująca
Centrum stavebního inženýrství a.s. (CSI)
Praha, Pražská 16, 102 21 Praha 10

Application / Zastosowanie
Thermal insulation products for building equipment
/ Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków

Reaction to fire / Klasa reakcji na ogień
ALU LAMELLA MAT; LAROCK 40 ALS: A1
KLIMAFIX; VENTIZOL: B-s1;d0

Product identification/ Identyfikacja wyrobu

Product / Produkt	Thermal conductivity λ_0 (W/mK) / Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 (W/mK)										Designation code / Kod wyrobu	Water vapor resistance factor / Przenikanie pary wodnej
	T(°C)	10	20	30	40	50	100	150	200	250		
Alu Lamella Mat; Larock 40 ALS	λ	0,040	-	-	-	0,050	0,065	0,083	0,106	0,132	MW-EN 14303-T4-ST(+)+250-WS-MV2	$S_d > 200$ m
KLIMAFIX; Ventizol	λ	0,039	0,041	0,043	0,046	0,048	-	-	-	-	MW-EN 14303-T4-ST(+)+50-WS1-MV2	$S_d > 200$ m

Product standard / Dokument normatywny
Standard EN 14303:2009
and Annex B and C of the standart EN 13172: 2012

Certificate number / Nr certyfikatu
1390-CPD-0342/12/P

11-03-2013

Date / Data

Technical Director

Position / Stanowisko


Frank Ch. Bartel

Name / Imię i nazwisko

ROCKWOOL®
N I E P A L N E I Z O L A C J E