



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0178.2025

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne KOMFOVENT w wykonaniu higienicznym:  
Klasik Ra Hg 1-12, o wydajności 1000-100000 m<sup>3</sup>/h,  
Verso Ra Hg 12-92, o wydajności 1000-33500 m<sup>3</sup>/h**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, aluminium, wełnę mineralną i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacji-klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym kl. S1, S2 w obiektach podmiotów wyk. działalność leczniczą, oraz pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych w innych obiektach

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaju wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. W trakcie prac montażowych i eksploatacji fragmenty materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest dotyczy central z wymiennikiem glikolowym. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

UAB "KOMFOVENT"  
LT-08200 Wilno  
Ozo g.10, Litwa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ventia Sp. z o. o.  
05-090 Raszyn  
ul. Słowikowskiego 81



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.07.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.07.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 lipca 2025

The date of issue of the certificate: 11th July 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr n. med. Maciej Szczotko*  
dr n. med. Maciej Szczotko