



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/1052/02/2016

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Tłumiki GDE, czerpnie wyrzutnie tłumiące PHZE, kulisy tłumiące: JTH, JTHe, JTHH, JTHX**

Zawierający / containing: stal, wełnę mineralną, welon szklany i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych, i klimatyzacyjnych budynków: : mieszkalnych, biurowych, zakładach opieki zdrowotnej, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie atestowanych urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów w których są montowane. Stan powierzchni elementów wykonanych z wełny mineralnej musi być kontrolowany raz w roku oraz po każdym czyszczeniu - w celu zapobieżenia możliwości uwalniania się włókien wełny mineralnej do pomieszczeń wewnątrz budynków i środowiska.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

STAVOKLIMA s.r.o.
370 04 Ceske Budejovice
Horni 22, Czechy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ventia Sp. z o.o.
02-234 Warszawa
ul. Działkowa 121A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-11-29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-11-29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 listopada 2016

The date of issue of the certificate: 29th November 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Z up. Maciej Szoska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287