# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**NR 4/11/2026**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: | **Przepustnica wentylacyjna jednopłaszczyznowa szczelna pod siłownik.** |
| 2. | Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: | **DTBL** |
| 3. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | **Do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, które wymagają szczelnego zamknięcia dzięki uszczelce zamontowanej na przegrodzie regulacyjnej. Stosowane w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Sposób wykonania podstawki pod siłownik umożliwia zastosowania wełny izolacyjnej. Produkt w klasie szczelności D** |
| 4. | Nazwa i adres siedziby dystrybutora: | **VENTIA Sp. z o.o.**<br>**ul. Słowikowskiego 81**<br>**05-090 Raszyn** |
| 5. | Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: | **Nie dotyczy.** |
| 6. | Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | **System oceny 3** |
| 7. | Krajowa specyfikacja techniczna | |
| 7.1. | Polska Norma wyrobu: | **PN-EN 10346:2015 - Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.**<br>**PN-EN ISO 2178:2016 - Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna.**<br>**PN-EN ISO 2808:2020 - Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki.** |

**PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.**

**PN-EN ISO 9223:2012 - Korozja metali i stopów — Korozyjność atmosfer — Klasyfikacja, określanie i ocena.**

**PN-EN ISO13501-1:2019 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.**

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy.**

7.2. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| Rodzaj stali | DX51D | PN- EN 10346:2015 |
| Powłoka cynkowa (wyroby z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 lub DX53D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015) | | |
| a) Masa powłoki | ≥275g/m$^3$ | EN 10346:2015 |
| b) Grubość powłoki | 20µm (tolerancja wg. PN-EN 10346:2015) | PN-EN ISO 2178:2016<br>PN-EN ISO 2808:2020 |

9. Deklarowane właściwości użytkowe: **Deklarowane właściwości użytkowe oraz specyfikacja techniczna wyrobów wymienionych w punkcie 8 są zawarte w katalogu produktowym HAVACO.**

Raszyn, dnia 03.11.2026

Katarzyna Banaszczyk
Specjalista Produktu HAVACO
Ventia Sp. z o.o.

.....

*(podpis osoby upoważnionej)*